法定基準値

項　　目	基　準　値	備考
ｐｈ	5.8～8.6	水質汚濁防止法第３条 第１項（環境省令）
BOD（ｍｇ/Ｌ）	30以下	水質汚濁防止法第３条 第３項（北海道条例）
ＳＳ（ｍｇ/Ｌ）	70以下	水質汚濁防止法第３条 第３項（北海道条例）
大腸菌数（CFU/ｍＬ）	800以下	水質汚濁防止法第３条 第１項（環境省令）

令和８年度　羊蹄衛生センター水質分析結果

	放流水											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
PH	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.0	7.1					
SS（mg/ℓ）	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0	6.0	28.0					
COD（mg/ℓ）	12.0	8.5	10.0	12.0	6.2	8.3	15.0					
BOD（mg/ℓ）	1.3	0.6	1.2	1.7	1.4	1.4	4.2					
透視度	50.0	50.0	55.0	60.0	50.0	50.0	21.0					
蒸発残留物（mg/ℓ）	280.0	280.0	290.0	300.0	250.0	270.0	240.0					
強熱減量（有機物量）	90.0	94.0	86.0	78.0	100.0	87.0	82.0					
全窒素（mg/ℓ）	51.0	34.0	47.0	42.0	18.0	21.0	21.0					
アンモニア性窒素（mg/ℓ）	43.0	22.0	33.0	37.0	6.9	9.1	11.0					
亜硝酸性窒素（mg/ℓ）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
硝酸性窒素（mg/ℓ）	7.7	11.0	7.4	4.8	9.0	11.0	8.8					
塩化物イオン（mg/ℓ）	50.0	36.0	43.0	42.0	24.0	27.0	28.0					
大腸菌群数	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					

計　量　証　明　書

No. 610122

2026年05月14日

羊蹄山麓環境衛生組合　　様

計量証明事業登録　濃度　北海道第621号

株式会社 ズコーシャ

住所(所在地)　帯広市西18条北1丁目17

環境計量士　神谷　裕幸

この度ご依頼承りました試料につきまして、下記の通り計量結果を証明致します。

試料名	放流水				
採取箇所	羊蹄衛生センター				
採取年月日	2026年04月22日	採取時刻	11:14	気温	10.3 ℃
受付年月日	2026年04月22日	天候	曇り	水温	8.7 ℃
採取者	佐藤　遼	計量責任者	神谷　裕幸		
受付区分	㈱ズコーシャ採取	計量対象	濃度		

計量項目	計量単位	計量結果		計量方法
色相		明黄色		衛生試験法4.1.3.3 3) (1)
臭気		微臭		衛生試験法4.1.3.3 4)
透視度	度	50		JIS K 0102-1 8
水素イオン濃度 (pH)		7.3	(25.2℃)	JIS K 0102-1 12
浮遊物質量 (SS)	mg/L	4		昭和46環告59付表8
化学的酸素要求量 (COD_{Mn})	mg/L	12		JIS K 0102-1 17.2
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	1.3		JIS K 0102-1 18,21.4
蒸発残留物	mg/L	280		下水試験方法 2.1.9
強熱減量	mg/L	90		下水試験方法 2.1.11
全窒素	mg/L	51		JIS K 0102-2 17.3
アンモニア性窒素	mg/L	43		JIS K 0102-2 13.7
亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	未満	JIS K 0102-2 14.4
硝酸性窒素	mg/L	7.7		JIS K 0102-2 15.8
塩化物イオン	mg/L	50		JIS K 0102-2 6.3

備考：「色相」、「臭気」及び「透視度」については、計量法第107条の対象外項目である。
「昭和46環告59」とは、昭和46年12月28日環境庁告示第59号を示す。
計量結果欄に「未満」と表示されている数値は定量下限値を示す。

No.6086901
令和８年４月24日

分析結果報告書

羊蹄山麓環境衛生組合　様

札幌市東区北20条東2丁目2-32
環境クリエイト株式会社
環境クリエイト㈱ ラボラトリー
札幌市北区北29条西3丁目1-3
計量証明事業登録　第677号

試　料　名	放流水
採取場所	羊蹄衛生センター
採　取　者	株式会社ズコーシャ　佐藤　遼
採　取　日	令和８年４月22日
受　付　日	令和８年４月22日

採取状況	測定値	単位	備考
時刻	11:14	―	・採取状況は、採取者の記録により記載しました。
天候	曇	―	
気温	10.3	℃	
室温	11.8	℃	
水温	8.7	℃	

分析の対象	分析の結果	単位	分析の方法
大腸菌数	1未満	CFU/mL	昭和37年厚生省・建設省令第1号別表第1
以下余白			

備　考

計　量　証　明　書

No.　610183

2026年05月27日

羊蹄山麓環境衛生組合　　様

計量証明事業登録　濃度　北海道第621号
株式会社 ズコーシャ
住所(所在地)　帯広市西18条北1丁目17
環境計量士　神谷　裕幸

この度ご依頼承りました試料につきまして、下記の通り計量結果を証明致します。

試料名	放流水				
採取箇所	羊蹄衛生センター				
採取年月日	2026年05月12日	採取時刻	9：28	気温	19.0　℃
受付年月日	2026年05月12日	天候	快晴	水温	10.8　℃
採取者	佐藤　智行	計量責任者	神谷　裕幸		
受付区分	㈱ズコーシャ採取	計量対象	濃度		

計量項目	計量単位	計量結果		計量方法
色相		明黄色		衛生試験法4.1.3.3 3) (1)
臭気		微臭		衛生試験法4.1.3.3 4)
透視度	度	50		JIS K 0102-1 8
水素イオン濃度（pH）		7.2	(25.3℃)	JIS K 0102-1 12
浮遊物質量（SS）	mg/L	4		昭和46環告59付表8
化学的酸素要求量（COD_{Mn}）	mg/L	8.5		JIS K 0102-1 17.2
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.6		JIS K 0102-1 18,21.4
蒸発残留物	mg/L	280		下水試験方法 2.1.9
強熱減量	mg/L	94		下水試験方法 2.1.11
全窒素	mg/L	34		JIS K 0102-2 17.3
アンモニア性窒素	mg/L	22		JIS K 0102-2 13.7
亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	未満	JIS K 0102-2 14.4
硝酸性窒素	mg/L	11		JIS K 0102-2 15.8
塩化物イオン	mg/L	36		JIS K 0102-2 6.3

備考：「色相」、「臭気」及び「透視度」については、計量法第107条の対象外項目である。
「昭和46環告59」とは、昭和46年12月28日環境庁告示第59号を示す。
計量結果欄に「未満」と表示されている数値は定量下限値を示す。

No.6086902
令和８年５月14日

分析結果報告書

羊蹄山麓環境衛生組合　様

札幌市東区北20条東2丁目2-32
環境クリエイト株式会社
環境クリエイト㈱ ラボラトリー
札幌市北区北29条西3丁目1-3
計量証明事業登録　第677号

試料名	放流水
採取場所	羊蹄衛生センター
採取者	株式会社ズコーシャ　佐藤　智行
採取日	令和８年５月12日
受付日	令和８年５月12日

採取状況	測定値	単位	備考
時刻	9:28	―	・採取状況は、採取者の記録により記載しました。
天候	快晴	―	
気温	19.0	℃	
水温	10.8	℃	

分析の対象	分析の結果	単位	分析の方法
大腸菌数	1未満	CFU/mL	昭和37年厚生省・建設省令第1号別表第1
以下余白			

備　考

計　量　証　明　書

No.　610427

2026年06月29日

羊蹄山麓環境衛生組合　　様

計量証明事業登録　濃度　北海道第621号
株式会社 ズコーシャ
住所(所在地)　帯広市西18条北1丁目17
環境計量士　神谷　裕幸

この度ご依頼承りました試料につきまして、下記の通り計量結果を証明致します。

試料名	放流水				
採取箇所	羊蹄衛生センター				
採取年月日	2026年06月10日	採取時刻	9：20	気温	15.1　℃
受付年月日	2026年06月10日	天候	雨	水温	11.8　℃
採取者	柴田　泰功	計量責任者	神谷　裕幸		
受付区分	㈱ズコーシャ採取	計量対象	濃度		

計量項目	計量単位	計量結果		計量方法
色相		明黄色		衛生試験法4.1.3.3 3) (1)
臭気		微臭		衛生試験法4.1.3.3 4)
透視度	度	55		JIS K 0102-1 8
水素イオン濃度（pH）		7.4	(25.2℃)	JIS K 0102-1 12
浮遊物質量（SS）	mg/L	6		昭和46環告59付表8
化学的酸素要求量（COD_{Mn}）	mg/L	10		JIS K 0102-1 17.2
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	1.2		JIS K 0102-1 18,21.4
蒸発残留物	mg/L	290		下水試験方法 2.1.9
強熱減量	mg/L	86		下水試験方法 2.1.11
全窒素	mg/L	47		JIS K 0102-2 17.3
アンモニア性窒素	mg/L	33		JIS K 0102-2 13.7
亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	未満	JIS K 0102-2 14.4
硝酸性窒素	mg/L	7.4		JIS K 0102-2 15.8
塩化物イオン	mg/L	43		JIS K 0102-2 6.3

備考：「色相」、「臭気」及び「透視度」については、計量法第107条の対象外項目である。
「昭和46環告59」とは、昭和46年12月28日環境庁告示第59号を示す。
計量結果欄に「未満」と表示されている数値は定量下限値を示す。

No.6086903
令和８年６月 12 日

分析結果報告書

羊蹄山麓環境衛生組合　様

札幌市東区北20条東2丁目2-32
環境クリエイト株式会社
環境クリエイト㈱ ラボラトリー
札幌市北区北29条西3丁目1-3
計量証明事業登録　第677号

試　料　名	放流水
採 取 場 所	羊蹄衛生センター
採　取　者	株式会社ズコーシャ　柴田　泰功
採　取　日	令和８年６月 10 日
受　付　日	令和８年６月 10 日

採　取　状　況	測　定　値	単 位	備　　考
時刻	9:20	―	・採取状況は、採取者の記録により記載しました。
天候	雨	―	
気温	15.1	℃	
水温	11.8	℃	

分　析　の　対　象	分 析 の 結 果	単 位	分　析　の　方　法
大腸菌数	1 未満	CFU/mL	昭和37年厚生省・建設省令第1号別表第1
以下余白			

備　考

計　量　証　明　書

No. 610646

2026年07月29日

計量証明事業登録　濃度　北海道第621号

羊蹄山麓環境衛生組合　　様

株式会社 ズコーシャ
住所(所在地)　帯広市西18条北1丁目17
環境計量士　神谷　裕幸

この度ご依頼承りました試料につきまして、下記の通り計量結果を証明致します。

試料名	放流水				
採取箇所	羊蹄衛生センター				
採取年月日	2026年07月15日	採取時刻	9：36	気温	26.7　℃
受付年月日	2026年07月15日	天候	曇り	水温	16.4　℃
採取者	柴田　泰功	計量責任者	神谷　裕幸		
受付区分	㈱ズコーシャ採取	計量対象	濃度		

計量項目	計量単位	計量結果		計量方法
色相		明黄色		衛生試験法4.1.3.3 3)(1)
臭気		微臭		衛生試験法4.1.3.3 4)
透視度	度	60		JIS K 0102-1 8
水素イオン濃度（pH）		7.3	(25.8℃)	JIS K 0102-1 12
浮遊物質量（SS）	mg/L	4		昭和46環告59付表8
化学的酸素要求量（COD_{Mn}）	mg/L	12		JIS K 0102-1 17.2
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	1.7		JIS K 0102-1 18,21.4
蒸発残留物	mg/L	300		下水試験方法 2.1.9
強熱減量	mg/L	78		下水試験方法 2.1.11
全窒素	mg/L	42		JIS K 0102-2 17.3
アンモニア性窒素	mg/L	37		JIS K 0102-2 13.7
亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	未満	JIS K 0102-2 14.4
硝酸性窒素	mg/L	4.8		JIS K 0102-2 15.8
塩化物イオン	mg/L	42		JIS K 0102-2 6.3

備考：「色相」、「臭気」及び「透視度」については、計量法第107条の対象外項目である。
「昭和46環告59」とは、昭和46年12月28日環境庁告示第59号を示す。
計量結果欄に「未満」と表示されている数値は定量下限値を示す。

No.6086904
令和８年７月17日

分析結果報告書

羊蹄山麓環境衛生組合　様

札幌市東区北20条東2丁目2-32
環境クリエイト株式会社
環境クリエイト㈱ ラボラトリー
札幌市北区北29条西3丁目1-3
計量証明事業登録　第677号

試料名	放流水
採取場所	羊蹄衛生センター
採取者	株式会社ズコーシャ　柴田　泰功
採取日	令和８年７月15日
受付日	令和８年７月15日

採取状況	測定値	単位	備考
時刻	9:36	―	・採取状況は、採取者の記録により記載しました。
天候	曇	―	
気温	26.7	℃	
水温	16.4	℃	

分析の対象	分析の結果	単位	分析の方法
大腸菌数	1未満	CFU/mL	昭和37年厚生省・建設省令第1号別表第1
以下余白			

備　考

計　量　証　明　書

No. 610745

2026年08月28日

羊蹄山麓環境衛生組合　　様

計量証明事業登録　濃度　北海道第621号
株式会社 ズコーシャ
住所(所在地)　帯広市西18条北1丁目17
環境計量士　神谷　裕幸

この度ご依頼承りました試料につきまして、下記の通り計量結果を証明致します。

試料名	放流水				
採取箇所	羊蹄衛生センター				
採取年月日	2026年08月04日	採取時刻	9：18	気温	22.5　℃
受付年月日	2026年08月04日	天候	快晴	水温	16.0　℃
採取者	佐藤　智行	計量責任者	神谷　裕幸		
受付区分	㈱ズコーシャ採取	計量対象	濃度		

計量項目	計量単位	計量結果		計量方法
色相		明黄色		衛生試験法4.1.3.3 3)(1)
臭気		微臭		衛生試験法4.1.3.3 4)
透視度	度	50		JIS K 0102-1 8
水素イオン濃度（pH）		7.2	(25.7℃)	JIS K 0102-1 12
浮遊物質量（SS）	mg/L	4		昭和46環告59付表8
化学的酸素要求量（COD_{Mn}）	mg/L	6.2		JIS K 0102-1 17.2
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	1.4		JIS K 0102-1 18,21.4
蒸発残留物	mg/L	250		下水試験方法 2.1.9
強熱減量	mg/L	100		下水試験方法 2.1.11
全窒素	mg/L	18		JIS K 0102-2 17.3
アンモニア性窒素	mg/L	6.9		JIS K 0102-2 13.7
亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	未満	JIS K 0102-2 14.4
硝酸性窒素	mg/L	9.0		JIS K 0102-2 15.8
塩化物イオン	mg/L	24		JIS K 0102-2 6.3

備考：「色相」、「臭気」及び「透視度」については、計量法第107条の対象外項目である。
「昭和46環告59」とは、昭和46年12月28日環境庁告示第59号を示す。
計量結果欄に「未満」と表示されている数値は定量下限値を示す。

No.6086905
令和８年８月６日

分析結果報告書

羊蹄山麓環境衛生組合　様

札幌市東区北20条東2丁目2-32
環境クリエイト株式会社
環境クリエイト㈱ テホラトリ
札幌市北区北29条西3丁目1-3
計量証明事業登録　第677号

試料名	放流水
採取場所	羊蹄衛生センター
採取者	株式会社ズコーシャ　佐藤　智行
採取日	令和８年８月４日
受付日	令和８年８月４日

採取状況	測定値	単位	備考
時刻	9:18	―	・採取状況は、採取者の記録により記載しました。
天候	快晴	―	
気温	22.5	℃	
水温	16.0	℃	

分析の対象	分析の結果	単位	分析の方法
大腸菌数	1未満	CFU/mL	昭和37年厚生省・建設省令第1号別表第1
以下余白			

備　考

計　量　証　明　書

No.　611057

2026年09月29日

計量証明事業登録　濃度　北海道第621号

羊蹄山麓環境衛生組合　　様

株式会社 ズコーシャ
住所(所在地)　帯広市西18条北1丁目17
環境計量士　神谷　裕幸

この度ご依頼承りました試料につきまして、下記の通り計量結果を証明致します。

試料名	放流水				
採取箇所	羊蹄衛生センター				
採取年月日	2026年09月08日	採取時刻	9：22	気温	21.6　℃
受付年月日	2026年09月08日	天候	晴れ	水温	14.6　℃
採取者	佐藤　智行	計量責任者	神谷　裕幸		
受付区分	㈱ズコーシャ採取	計量対象	濃度		

計量項目	計量単位	計量結果		計量方法
色相		明黄色		衛生試験法4.1.3.3 3)(1)
臭気		微臭		衛生試験法4.1.3.3 4)
透視度	度	50		JIS K 0102-1 8
水素イオン濃度（pH）		7.0	(26.7℃)	JIS K 0102-1 12
浮遊物質量（SS）	mg/L	6		昭和46環告59付表8
化学的酸素要求量（COD_{Mn}）	mg/L	8.3		JIS K 0102-1 17.2
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	1.4		JIS K 0102-1 18,21.4
蒸発残留物	mg/L	270		下水試験方法 2.1.9
強熱減量	mg/L	87		下水試験方法 2.1.11
全窒素	mg/L	21		JIS K 0102-2 17.3
アンモニア性窒素	mg/L	9.1		JIS K 0102-2 13.7
亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	未満	JIS K 0102-2 14.4
硝酸性窒素	mg/L	11		JIS K 0102-2 15.8
塩化物イオン	mg/L	27		JIS K 0102-2 6.3

備考：「色相」、「臭気」及び「透視度」については、計量法第107条の対象外項目である。
「昭和46環告59」とは、昭和46年12月28日環境庁告示第59号を示す。
計量結果欄に「未満」と表示されている数値は定量下限値を示す。

No.6086906
令和８年９月10日

分析結果報告書

羊蹄山麓環境衛生組合　様

札幌市東区北20条東2丁目2-32
環境クリエイト株式会社
環境クリエイト㈱ ラボラトリー
札幌市北区北29条西3丁目1-3
計量証明事業登録　第677号

試料名	放流水
採取場所	羊蹄衛生センター
採取者	株式会社ズコーシャ　佐藤　智行
採取日	令和８年９月８日
受付日	令和８年９月８日

採取状況	測定値	単位	備考
時刻	9:22	－	・採取状況は、採取者の記録により記載しました。
天候	晴	－	
気温	21.6	℃	
水温	14.6	℃	

分析の対象	分析の結果	単位	分析の方法
大腸菌数	1未満	CFU/mL	昭和37年厚生省・建設省令第1号別表第1
以下余白			

備　考

計　量　証　明　書

No.　611360

2026年10月27日

計量証明事業登録　濃度　北海道第621号

羊蹄山麓環境衛生組合　　様

株式会社 ズコーシャ
住所(所在地)　帯広市西18条北1丁目17
環境計量士　神谷　裕幸

この度ご依頼承りました試料につきまして、下記の通り計量結果を証明致します。

試料名	放流水				
採取箇所	羊蹄衛生センター				
採取年月日	2026年10月14日	採取時刻	9：26	気温	18.0　℃
受付年月日	2026年10月14日	天候	晴れ	水温	14.6　℃
採取者	柴田　泰功	計量責任者	神谷　裕幸		
受付区分	㈱ズコーシャ採取	計量対象	濃度		

計量項目	計量単位	計量結果		計量方法
色相		明黄色		衛生試験法4.1.3.3 3) (1)
臭気		微臭		衛生試験法4.1.3.3 4)
透視度	度	21		JIS K 0102-1 8
水素イオン濃度（pH）		7.1	(23.4℃)	JIS K 0102-1 12
浮遊物質量（SS）	mg/L	28		昭和46環告59付表8
化学的酸素要求量（COD_{Mn}）	mg/L	15		JIS K 0102-1 17.2
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	4.2		JIS K 0102-1 18,21.4
蒸発残留物	mg/L	240		下水試験方法 2.1.9
強熱減量	mg/L	82		下水試験方法 2.1.11
全窒素	mg/L	21		JIS K 0102-2 17.3
アンモニア性窒素	mg/L	11		JIS K 0102-2 13.7
亜硝酸性窒素	mg/L	0.5	未満	JIS K 0102-2 14.4
硝酸性窒素	mg/L	8.8		JIS K 0102-2 15.8
塩化物イオン	mg/L	28		JIS K 0102-2 6.3

備考：「色相」、「臭気」及び「透視度」については、計量法第107条の対象外項目である。
「昭和46環告59」とは、昭和46年12月28日環境庁告示第59号を示す。
計量結果欄に「未満」と表示されている数値は定量下限値を示す。

No.6086907
令和８年10月16日

分析結果報告書

羊蹄山麓環境衛生組合　様

札幌市東区北20条東21丁目2-32
環境クリエイト株式会社
環境クリエイト㈱ ラボラトリー
札幌市北区北29条西3丁目1-3
計量証明事業登録　第677号

試料名	放流水
採取場所	羊蹄衛生センター
採取者	株式会社ズコーシャ　柴田　泰功
採取日	令和８年10月14日
受付日	令和８年10月14日

採取状況	測定値	単位	備考
時刻	9:26	－	・採取状況は、採取者の記録により記載しました。
天候	曇	－	
気温	18.0	℃	
水温	14.6	℃	

分析の対象	分析の結果	単位	分析の方法
大腸菌数	1未満	CFU/mL	昭和37年厚生省・建設省令第1号別表第1
以下余白			

備　考